ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской», ИНН 7720042247

№ 2.2/ 59 /34

123056, г. Москва, ул. Красина, д.27, стр.1 « 11 » сентября 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу/адресам: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 30.08.2017 № 3349-р утвержденного заместителем руководителя О.Ю.Кудиновым .

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской» (ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»), Юридический адрес: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б., фактический адрес: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б, и.о. директора Ахметов Айдар Мансурович тел. 8(495)703-25-90; ИНН 7720042247, ОГРН 1027700381752.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40 Б: « 11 » сентября 2017 г. с 08.00 часов до 17.00 часов. Продолжительность часов 8.

Общая продолжительность проверки: **8 часов**

рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора .

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Демьяненко Д.В. 11.09.2017 г. 16.00 час

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано **(не требуется)**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Максимова Ирина Владимироовна – государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Демьяненко Д.В. Зав. административно-хозяйственным отделом (доверенность № б/н от 11.09.2011 г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1.Общие сведения:

Предприятие (организация) осуществляет образовательную деятельность.

Количество сотрудников: 250

Дата окончания последней проверки: первичная.

Электроснабжение пристройки к школе осуществляется – от сети вводного устройства №112815, РТП № 18062.

Электроснабжение уч.-восп. комплекса осуществляется – акт не предъявлен.

Категория надежности электроснабжения: вторая.

Договор на пользование электроэнергией №93438769 от 23.12.2016 г. с ПАО Мосэнергосбыт.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности пристройки к школе – 14-й район МКСфилиал АО Мосэнерго от 20.08.2002 г.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности уч.-восп. комплекса – не предъявлен

Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) пристройки к школе – № КС-418-17-14р/8-81 от 16.08.02 Р=517,6 кВт;

Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) уч.-восп. комплекса – № КС-45-17 14 р/5100 от 30.06.95 Р=170 кВт;

Электропотребление (факт/договор) на 2016 год

Материальные затраты на ТЭР (эл.энергия, тепло, вода, газ, топливо) 0,20 млн. р.

Наличие субабонентов (арендаторов): арендаторы нет, субабонентов нет.

2. Краткая характеристика установленного электрооборудования, электрических сетей и строений, находящихся на балансе (в эксплуатации) потребителя:

Учет электроэнергии

Место установки прибора учета	Тип счетчика, заводской номер	Класс точности	Год поверки	Тр-ры тока, тип, класс точности	Тр-ры напряжения, тип, класс точности
ВРУ 1	Меркурий 230 №20276428 Меркурий 230 №19511791				
ВРУ 2	Меркурий 230 №17641854 Меркурий 230 №17646843				

3. Проведение проверки знаний по электробезопасности электротехнического и электротехнологического персонала предприятия (организации):

Ответственный за электрохозяйство имеющий 4 группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве административно-технического персонала – проверку знаний прошел.

Заместитель ответственного за электрохозяйство имеющий 4 группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве административно-технического персонала – проверку знаний прошел.

4. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая документация в соответствии с требованиями главы 1.8 ПТЭЭП:

Генеральный план – (не требуется);

Проектная документация – не предъявлена;

Акты приемки электроустановок в эксплуатацию – не требуется;

Исполнительные рабочие схемы, общие схемы электроснабжения – не предъявлены;

Технические паспорта электрооборудования – не предъявлены;

Инструкции (производственные, должностные) – имеются;

Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации – предъявлен;

Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности - имеются;

Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности – предъявлен;

Списки лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. – предъявлен;

Наличие журналов: оперативный, проверки знаний, инструктажа – предъявлен.

5. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(в случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не предъявлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ВРУ школы, акт об осуществлении технологического присоединения	ПТЭЭП 1.8.1.	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
2.	Дверцы ВРУ и РЩ – ов не заземлены	ПТЭЭП 1.7.2, ПУЭ 1.7.76	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
3.	В однолинейную схему электроснабжения не вносятся изменения.	ПТЭЭП 1.8.3.	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
4.	Обозначения и номера на схеме не соответствуют выполненным в натуре.	ПТЭЭП 1.8.4.	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
5.	Не выполнены надписи отходящих магистралей, указывающие	ПТЭЭП 2.2.20.	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.

	назначение присоединений и их диспетчерское наименование. Отсутствуют схемы этажных щитков.		Вишневской»
6.	Не очищены от пыли распредпанели и щиты.	ПТЭЭП 2.2.17.	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
7.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок	ПТЭЭП 2.2.16	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
8.	Не предъявлен паспорт на заземляющее устройство	ПТЭЭП 2.7.15	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
9.	Шины в электроустановке не имеют буквенное обозначение и цветовое обозначение	ПТЭЭП 1.7.2; ПУЭ 1.1.29	ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:
ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПОТЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;
ИПиИСЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;
СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

6. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(Максимова И.В.) (Демьяненко Д.В.)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 11.09.16 г. № 2.2/ 59 /34 на 2 л.;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ (Максимова И.В.)

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электр
№ 25

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Демьяненко Д.В. Зав. административно-хозяйственным отделом (доверенность № б/н от 11.09.2011 г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 09 2017 г. _____ (Демьяненко Д.В.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)